



**Univerzální čistá voda**, akciová společnost  
Strojírenská 259, 155 21 Praha 5 - Zličín

## ZMĚKČENÍ VODY – poloautomat PA 935 P F 1“



Filtry jsou určeny ke změkčení vody. Náplň filtrů je silně kyselý katex v  $\text{Na}^+$  cyklu s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný speciálně čištěný. V upravené vodě dochází k úbytku iontů vápníku a hořčíku, případně dalších kationtů, a v ekvivalentním poměru k nárůstu iontů sodíku.

Filtry jsou vyrobeny z plastů, řídicí ventilová jednotka z plastu a mosazi.

Praní a regeneraci je nutno provádět vždy po vyčerpání kapacity filtru, provádí se jednoduše pomocí poloautomatu přestavováním páky na řídicí jednotce filtru.

Filtr se do rozvodu vody zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody. Tuto činnost doporučujeme svěřit firmě Univerzální čistá voda a.s., stejně jako montáž i údržbu (kompletní servis).

Zařízení jsou schválena pro pitnou vodu

PA 935 P F 1“		
minimální celková kapacita	mol	17,5
nominální průtok/*	$\text{m}^3/\text{hod}$	1,0
maximální průtok/**	$\text{m}^3/\text{hod}$	2,0
průřez	$\text{m}^2$	0,04
objem náplně	l	25
celková hmotnost	kg	35
praní a regenerace		
spotřeba sole	kg	5,0
spotřeba vody	l	300
rozměry		
D	mm	233
D1	mm	850 x 600
D2	mm	530
B	mm	645
E	mm	10
H	mm	1073
H1	mm	1180
tlak min/max	Mpa	0,25/0,6
maximální teplota vody/okolí	$^{\circ}\text{C}$	30/40
nápojení	G	1“
ventilová řídicí jednotka – typ	FLECK 2750/Manuell/Enthärter	



/\* při nominálním průtoku zaručena maximální účinnost filtrační náplně,

\*\* maximální průtok je uváděn pro tlakovou ztrátu filtru 0,1 MPa

*katalogový list*

tel/fax 257952261, vedení a obchod: 602378631, 602332143, montáže a servis: 602378632, 724066450  
e-mail [info@ucv.cz](mailto:info@ucv.cz) <http://www.ucv.cz>